

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Пассат» г.Солигорск

И.А.Прохоренко
«06» февраля 2026 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
переговоров по закупке приточных установок 501-66-23-16-ОВ1-2.0.0 для объекта
строительства «Строительство горно-обогательного комплекса мощностью от 1,1 до
2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть)
участка Старобинского месторождения калийных солей»

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты организатора переговоров	Общество с ограниченной ответственностью «Пассат» г.Солигорск, 223710, Минская обл., Солигорский р-н, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1, р/с BY17PJCB30121000101000000933 «Приорбанк» ОАО г.Минск, ул.Веры Хоружей, 31а BIC SWIFT PJCBVY2X УНП 600175052, ОКПО 28617179 факс +375(0)174 333301, 333302, e-mail: passat@passat- group.by
Контактные лица организатора переговоров	Габрусь Владимир Владимирович – начальник отдела материально-технического снабжения (Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1. Тел.: +375 174 333302 e-mail v.gabrus@passat- group.by Синяк Марина Александровна – ведущий специалист по закупкам (Минская обл., Солигорский район, Чижевический с/с, Метявичское шоссе, 5Б-1). Тел.: +375 (0) 174 333302 e-mail: m.siniak@passat-group.by

2.НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Наименование объекта строительства	Место расположения объекта строительства
«Строительство горно-обогательного комплекса мощностью от 1,1 до 2,0 млн. тонн хлорида калия в год на сырьевой базе Нежинского (восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных солей»	223810, Минская область, Любанский район, Реченский с/с, 18, 4000м юго-восточнее д.Обчин

3.ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА

3.1. Предмет заказа:

№ лота	Наименование предмета заказа, кол-во, ед.изм.
1	П32. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765х2550х2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки AISI 316TI (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе: 1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850х2550из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный , G4,материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением

внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300x2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой, тн.в.= -23°C, трец.в.=+37,5°C, tсм=+10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсет=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510x2850x2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект 2. ПЗ3. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765x2550x2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI316Ti (08X17N13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850x2550 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300x2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой, тн.в.= -23°C, трец.в.=+37,5°C, tсм=-10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсет=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510x2850x2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 3. ПЗ4. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765x2550x2850, сторона обслуживания слева, из нержавеющей стали марки, AISI316Ti(08X17N13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850x2550 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300x2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой, тн.в.= -23°C, трец.в.=+37,5°C, tсм=+10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсет=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт ; с освещением внутри 5.
--

Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510x2850x2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 4. ПЗ5. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765x2550x2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI316TI (08X17N13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850x2550 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316 L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300x2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой , тн.в.=-23°C, трещ.в.=+37,5°C, tсм=-10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-слева, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсет=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510x2850x2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 5. ПЗ6. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 3685x600x750, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI 316TI (08X17N13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 620x600 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой); 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316 L с освещением внутри ; 3.Воздухонагреватель жидкостный Q=35,27кВт, G=670кг/ч; tвн.=+18°C, tнар.=-23°C, параметры теплоносителя 115-70°C; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=1,1кВт, Рсет=450Па п_дв=2820об/мин, U=380В с выхлопом по оси, L=2560м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=1,5кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха вертикально вверх с габаритными размерами 500x750x600 с гибкой вставкой; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Секция шумоглушителя 640x750x600. 8. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; - канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; -

	частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт.; - датчик защиты от замораживания с крепежным хомутом-1шт.;- термостат защиты от замораживания с комплектом монтажных изделий -1шт.; - насос циркуляционный в комплекте с гайками для монтажа, U=220В, G=0,67м³/ч, H=2,87м, 0,3кВт, 1х220 -1шт.; - клапан регулирующий трехходовой в комплекте с электроприводом 24В, (управляющий сигнал 0-10 В постоян. тока) Ø15,Kvs=1,6м³/ч 1шт. – 1 комплект. 6. ПЗ7. Приточная установка подвесная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 2520х600х750, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI 316Ti (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе: 1. Передняя панель с вертикальным клапаном750х600 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция шумоглушителя 610х750х600; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=0,55кВт, Рсет=350Па п_дв=2730об/мин, U=380В с выхлопом по оси, L=2020м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=0,75кВт ; с освещением внутри 5. Опорная рама H=150мм; 6.Воздухонагреватель жидкостный Q=28кВт, G=528кг/ч, tвн=+18°C, tнар.= -23°C параметры теплоносителя 115-70°C; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф системы приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющей сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; - канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт.; - датчик защиты от замораживания с крепежным хомутом-1шт.;- термостат защиты от замораживания с комплектом монтажных изделий -1шт.; - насос циркуляционный в комплекте с гайками для монтажа, U=220В, G=0,54м³/ч, H=3,71м, 0,3кВт, 1х220 -1шт.; - клапан регулирующий трехходовой в комплекте с электроприводом 24В, (управляющий сигнал 0-10 В постоян. тока) Ø15,Kvs=1,0м³/ч -1шт.-1 комплект. Все средства измерения входящие в комплект должны быть включены в Госреестр СИ РБ. Технические характеристики приточных установок должны соответствовать требованиям проекта 501-66-23-16-ОВ1-2.0.0
--	---

3.2. Требуемый срок поставки: 60 календарных дней от даты подписания договора обеими сторонами.

3.3. Место поставки продукции: франко-объект Покупателя: 223810, Минская область, Любанский район, Реченский с/с, 18, 4000м юго-восточнее д.Обчин.

3.4. Условия оплаты за продукцию:

Авансовый платеж в размере 35% от стоимости заключенного договора. 40% от стоимости заключенного договора после получения письменного уведомления о готовности оборудования к отгрузке. 15% от стоимости заключенного договора по факту поставки на объект Покупателя. Окончательный платеж 10% от стоимости заключенного договора после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию в течение 60 календарных дней.

3.5. Гарантийные обязательства - не менее 24 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Предложения с гарантийными обязательствами менее 24 месяцев не рассматриваются и отклоняются.

3.6. Источник финансирования - собственные средства ООО «Пассат» г.Солигорск, республиканский бюджет и иные источники, не запрещенные законодательством.

3.7. Обязательно представление предложений в полном объеме по лоту. Предложения, представленные не в полном объеме по лоту будут отстранены от участия в процедуре переговоров.

4. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ЗАКАЗА

4.1. Информация о стартовой цене заказа:

№ лота	Наименование предмета заказа, кол-во, ед.изм.
1	1.П32. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765х2550х2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки AISI 316TI (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе: 1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850х2550из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный , G4,материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300х2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой , тн.в.= -23°С, трец.в.=+37,5°С, tсм=+10°С, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсеть=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510х2850х2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющей сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; - каналный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; - реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1комплект. 2. П33. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765х2550х2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки,ALSI316TI (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850х2550из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный , G4,материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300х2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой , тн.в.= -23°С, трец.в.=+37,5°С, tсм=-10°С, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсеть=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510х2850х2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющей сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления

	Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 3. П34. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765х2550х2850, сторона обслуживания слева, из нержавеющей стали марки, AISI316Ti(08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850х2550 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный , G4,материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300х2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой , тн.в.=-23°C, трещ.в.=+37,5°C, tсм=+10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-справа, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсеть=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт ; с освещением внутри 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510х2850х2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющей сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 4. П35. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 4765х2550х2850, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI316Ti (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 2850х2550 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316 L с освещением внутри; 3. Секция рециркуляции с горизонтальным клапаном 1300х2450 с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В, с гибкой вставкой , тн.в.=-23°C, трещ.в.=+37,5°C, tсм=-10°C, 59% рециркуляции вход рециркуляционного воздуха-слева, из нержавеющей стали; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=30кВт, Рсеть=600Па п_дв=975об/мин, U=380В с выхлопом по горизонтали, L=68930м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=37кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха по оси с габаритными размерами 510х2850х2550 из нержавеющей стали; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющей сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; -канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт. – 1 комплект. 5. П36. Приточная установка напольная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры
--	--

3685x600x750, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI 316TI (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе :1. Передняя панель с вертикальным клапаном 620x600 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой); 2.Фильтр панельный, G4,материал рамы-нержавеющая сталь AISI316 L с освещением внутри ; 3.Воздухонагреватель жидкостный Q=35,27кВт, G=670кг/ч;твн.=+18°C,tnар.=-23°C, параметры теплоносителя 115-70°C; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=1,1кВт, Рсетъ=450Па п_дв=2820об/мин, U=380В с выхлопом по оси, L=2560м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=1,5кВт с освещением внутри; 5. Дополнительная секция, вход воздуха - по оси, выход воздуха вертикально вверх с габаритными размерами 500x750x600 с гибкой вставкой; 6. Опорная рама Н=150мм; 7. Секция шумоглушителя 640x750x600. 8. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; - канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт.; - датчик защиты от замораживания с крепежным хомутом-1шт.;- термостат защиты от замораживания с комплектом монтажных изделий -1шт.; - насос циркуляционный в комплекте с гайками для монтажа, U=220В, G=0,67м³/ч, Н=2,87м, 0,3кВт, 1х220 -1шт; - клапан регулирующий трехходовой в комплекте с электроприводом 24В, (управляющий сигнал 0-10 В постоян. тока) Ø15,Kvs=1,6м³/ч 1шт. – 1 комплект.

6. ПЗ7. Приточная установка подвесная с рециркуляцией воздуха с возможностью эксплуатации в агрессивной среде ХА2, габаритные размеры 2520x600x750, сторона обслуживания справа, из нержавеющей стали марки, AISI 316TI (08X17H13M2T) по ГОСТ5632-72 в составе: 1. Передняя панель с вертикальным клапаном 750x600 из нержавеющей стали с приводом (открыто/закрыто, пруж. возврат, 230В), с гибкой вставкой; 2.Фильтр панельный, G4, материал рамы-нержавеющая сталь AISI316L с освещением внутри; 3. Секция шумоглушителя 610x750x600; 4. Вентилятор радиальный с электродвигателем N=0,55кВт, Рсетъ=350Па п_дв=2730об/мин, U=380В с выхлопом по оси, L=2020м³/ч, из нержавеющей стали с частотным преобразователем N=0,75кВт ; с освещением внутри 5. Опорная рама Н=150мм; 6.Воздухонагреватель жидкостный Q=28кВт, G=528кг/ч, твн.=+18°C, tnар.=-23°C параметры теплоносителя 115-70°C; 7. Комплект технических средств автоматизации: - Шкаф системы приборов управления автоматики IP66, материал корпуса нержавеющая сталь, наличие козырька обязательно-1шт.; - пульт дистанционного управления Пуск-Стоп-1шт.; - канальный датчик температуры воздуха в помещении IP54-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (30-300)-1шт.; -реле перепада давления с комплектом монтажных изделий (100-1500)-1шт.; - частотный преобразователь (устанавливается в шкафу автоматики)-1шт.; - датчик защиты от замораживания с крепежным хомутом-1шт.;- термостат защиты от замораживания с комплектом монтажных изделий -1шт.; - насос циркуляционный в комплекте с гайками для монтажа, U=220В, G=0,54м³/ч, Н=3,71м, 0,3кВт, 1х220 -1шт; - клапан регулирующий трехходовой в комплекте с электроприводом 24В, (управляющий сигнал 0-10 В постоян. тока) Ø15,Kvs=1,0м³/ч -1шт.-1 комплект.

Все средства измерения входящие в комплект должны быть включены в

	Госреестр СИ РБ. Технические характеристики приточных установок должны соответствовать требованиям проекта 501-66-23-16-ОВ1-2.0.0
	Стартовая цена заказа является сметной ценой – 1 927 272,00 BYN

5. УЧАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ

К участию в переговорах допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, являющиеся производителями предмета заказа или их официальными представителями (сбытовыми организациями) производителя.

Участником переговоров не может быть организация:

- находящаяся в процессе ликвидации, реорганизации, или признанные в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельными (банкротами);
- представившая недостоверную информацию о себе;
- непредставившая, либо представившая неполную (неточную) информацию о себе и отказавшаяся представить соответствующую информацию в установленные организатором переговоров сроки;
- имеющая претензии по предыдущим поставкам со стороны ОАО «Недра Нежин», ОАО «Беларуськалий», ООО «Пассат» г.Солигорск (сведения о фактах отказов от заключения договоров, неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения заключенных договоров, фактов поставки некачественной продукции, по результатам входного контроля).
- включенная в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам, осуществляет Министерство торговли в установленном им порядке, которое размещает такой реестр в открытом доступе в информационной системе «Тендеры».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

6.1. Техническое предложение участника должно содержать:

- **ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в спецификациях в виде сравнительной таблицы параметров!!!!**
- полное наименование, количество, комплектацию и подробное техническое описание, включая функциональную, гидравлическую, структурную, принципиальную схемы, каталог по запасным частям с шифрами и кодами.
- наименование завода-изготовителя.
- страну происхождения продукции.
- инструкции по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию, формуляр с указанием сведений о содержании цветных металлов.
- страну происхождения продукции;
- обязательство обеспечить техническую и сервисную поддержку поставляемой продукции с гарантированной поставкой запасных частей на весь период работы с предоставлением технической документации в электронном виде, консультации по телефону и e-mail, с выездом специалистов на объект для решения возникающих проблем в гарантийный и послегарантийный период для поставки заказчику в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения заказчика.
- гарантийные обязательства не менее 24 месяцев от даты ввода в эксплуатацию.
- обязательство при поставке продукции предоставить технический паспорт на изделие, на русском языке, гарантийный талон.
- действующие сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и оборудования».
- сертификат соответствия ISO 9001-2015 производителя.
- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, соответствие его ТНПА, технические свидетельства, протоколы испытаний, паспорта и иные документы, подтверждающие соответствие предлагаемой продукции требуемым техническим,

потребительским, противопожарным или иным показателям (характеристикам) и требуемые законодательством и техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь на весь перечень поставляемой продукции;

Оценка: соответствие техническим требованиям – допуск к дальнейшему участию в процедуре переговоров. Отсутствие каких либо документов и несоответствие требованиям проекта 501-66-23-16-ОВ1-2.0.0 – отстранение от участия в процедуре закупки.

6.2. Экономическая и финансовая состоятельность участника, подтвержденная следующими документами:

6.2.1. Участники представляют справку произвольной формы об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин).

6.2.2. Заверенная копия справки обслуживающего банка о финансовой состоятельности участника, выданной по состоянию на первое число месяца предшествующего месяцу подачи документов.

6.2.3. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации Участника.

6.2.4. Заверенная выписка из устава, содержащую общие положения, цель и предмет деятельности, объем уставного фонда, полномочия органов управления, структуру предприятия.

6.3. Технические возможности участника подтверждаются следующими документами:

6.3.1. Для участников, являющихся производителями предмета заказа, необходимо представить заверенные копии документов, подтверждающих, что участник является производителем предлагаемой продукции, подтверждается копией сертификата.

6.3.2. Для участников, не являющихся производителями, необходимо представить документы, подтверждающие, что участник является официальным торговым представителем производителя, выраженного в одной из следующих форм:

- заверенная копия дилерского сертификата;
- заверенная участником копия дилерского договора (соглашения) с производителем;
- заверенная участником копия дилерского договора (соглашения) с государственным объединением, ассоциацией (союзом), в состав которых входят производители;
- заверенная участником копия устава либо договора (соглашения) с управляющей компанией холдинга, участником которого является производитель;
- иные документы, подтверждающие полномочия участника на реализацию продукции в соответствии с законодательством страны производителя продукции.
- сертификат собственного производства производителя, сертификаты соответствия, иное.

6.4. Деловая репутация участника, подтверждается следующими документами:

6.4.1 Отзывы организаций (не менее 3-х отзывов) о положительном опыте эксплуатации аналогичной продукции, о качестве аналогичной продукции, о соблюдении поставщиком сроков поставки продукции, предусмотренных в соответствии с договором.

6.5. Информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности с указанием предмета иска за последние три года. Представляется справка, содержащая информацию об участии (или неучастии участника переговоров в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, другое) за последние три года.

6.6. Сведения об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве, периоде работы (предоставляется справка, содержащая информацию об изменениях, вносимых в наименование участника, правопреемстве и о периоде работы).

6.7. Коммерческая часть предложения для переговоров участника должно быть подготовлено в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде и содержать:

- полное наименование, количество и комплектность предлагаемой к поставке продукции,
- наименование производителя,
- страну происхождения продукции,
- наименование и подробное описание (комплектацию), количество, цену за единицу и стоимость всего объема, предлагаемой к поставке продукции, а также указание на то, включены ли в цену, кроме стоимости самой продукции, расходы на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена предложения определяется участником с

указанием условий поставки согласно INCOTERMS 2000 или INCOTERMS 2010 (для нерезидентов Республики Беларусь) и представляется в валюте, согласно законодательству, действующему в стране участника;

- валюту платежа;
- условия оплаты;
- условия поставки (по INCOTERMS 2010 – для нерезидентов Республики Беларусь);
- сроки поставки (**указать количество календарных дней**).
- срок действия предложения (в соответствии с п.7.4).

Не представление участниками переговоров в полном объеме запрашиваемой в главе 6 документации для переговоров является основанием для их отклонения от дальнейшего участия в переговорах.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

7.1. Предложение для переговоров должно быть представлено участником в отдельном запечатанном конверте в письменной форме на бумажном носителе (в этом случае обязательно представление всей технической части предложения в электронном виде) или в электронном виде в формате pdf направлено по электронной почте на e-mail m.siniak@passat-group.by с пометкой в поле «ТЕМА» «Предложение на процедуру закупки приточных установок рег.№2026-XXXXXX (рег.№ закупки)».

Конверт должен быть оформлен следующим образом:

- указание на номер закупки №2026-XXXXXX (рег.№ закупки);
- указание на Организатора – наименование и юридический адрес;
- указание на Участника – наименование и юридический адрес;
- указание на предмет заказа – «Предложение на участие в переговорах по закупке приточных установок для объекта строительства» и с обязательной пометкой **«Не вскрывать до 14:00 17.02.2026г.! Переговоры!»**.

7.2. Окончательный срок представления предложений для переговоров – **до 10 час. 00 мин. 17.02.2025г.** Предложения претендентов, полученные после указанного времени отклоняются и возвращаются претенденту.

Конверты (электронные письма) с предложениями для переговоров претендентов регистрируются организатором переговоров в порядке их поступления с указанием даты и времени.

7.3. Предложение участника на должно быть подготовлено в одном оригинальном экземпляре на бумажном носителе или в электронном виде в формате pdf. Предложение, представленное в конверте на бумажном носителе должно быть пронумеровано, прошито, подписано руководителем участника (или его уполномоченным лицом) и скреплено печатью, каждый документ кроме нотариально заверенного должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом и скреплен печатью. Каждый документ электронного предложения для переговоров, кроме нотариально заверенного, должен быть подписан руководителем участника или уполномоченным им лицом пронумерован и скреплен печатью. При наличии документов на ином языке, кроме русского или белорусского, участник должен предоставить, заверенный руководителем организации перевод.

7.4. Срок действия коммерческого предложения участника до исполнения сторонами обязательств по договору.

7.5. Заявление-обязательство о согласии заключить договор не позднее 10 календарных дней от даты объявления победителя переговоров на основании редакции, предложенной организатором.

7.6. Реестр (опись) представляемых документов.

8. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

8.1. **17.02.2026г. в 14:00** состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут вскрыты конверты (открыты электронные письма) с предложениями претендентов.

Претенденты процедуры переговоров, зарегистрированные до **10:00 17.02.2026** в ОМТС вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию

электронных писем) с улучшенными предложениями участников при наличии у них надлежащим образом оформленной доверенности и документов, удостоверяющих их личность.

8.2. Конкурсной комиссией проверяется наличие всех, установленных в соответствии с условиями проведения процедуры переговоров документов.

8.3. Конкурсная комиссия изучает предложения для переговоров на их соответствие требованиям документации для переговоров не более 45-ти рабочих дней со дня вскрытия конвертов (открытию электронных писем) с предложениями. С согласия организатора переговоров конкурсная комиссия может продлить срок изучения предложений участников.

8.4. После проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию электронных писем) претендентов организатор направляет конкурсные предложения претендентов в адрес Заказчика ОАО «НЕДРА НЕЖИН» для выдачи технического заключения на предмет соответствия предложений претендентов требованиям проекта 501-66-23-16-ОВ1.СО-2.0.0.

В случае необходимости, конкурсная комиссия вправе запросить у участника уточняющую информацию, которую участник обязан предоставить.

Если у конкурсной комиссии возникают сомнения в достоверности представленных участником сведений, она вправе произвести дополнительную их проверку с участием специалистов, либо назначить проведение экспертизы.

8.5. Участник отстраняется от участия в переговорах в любой момент до заключения договора, если организатор переговоров обнаружит, что участником представлена недостоверная информация или будет выявлено несоответствие технических характеристик (параметров) требованиям предмета закупки.

8.6. После рассмотрения конкурсной комиссией документов участников на их соответствие требованиям документации для переговоров, организатором переговоров будет определен в порядке, установленном для данных переговоров, в соответствии с критериями оценки, указанными в документации для переговоров.

8.7. О времени и месте проведения процедуры улучшения предложений для переговоров участникам будет сообщено дополнительно, путем одновременного направления приглашения к участию в процедуре улучшения предложений.

8.8. В ходе проведения процедуры улучшения предложений для переговоров участники вправе снижать цену своего предложения и изменять иные условия своих предложений в сторону их улучшения для организатора (сокращать сроки поставки, улучшать условия оплаты, увеличивать гарантийные обязательства т.д.).

8.9. Участник в праве не участвовать в процедуре улучшения коммерческого предложения, в этом случае его предложение остается действующим с предложенной им первоначальной ценой и условиями.

8.10. Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию электронных писем) с измененными условиями предложений для переговоров проводится в порядке, предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров, участники, зарегистрированные организатором переговоров **за 2 часа** до начала заседания конкурсной комиссии вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов (открытию электронных писем) с улучшенными предложениями участников, представивших конверты (электронные письма) с измененными условиями предложений для переговоров и при наличии у них надлежащим образом оформленной доверенности и документов, удостоверяющих их личность.

После проведения процедуры улучшения предложений для переговоров победитель определяется в порядке, установленном для данных переговоров, в соответствии с критериями оценки, указанными в документации для переговоров.

8.11. Критерии (показатели) оценки предложений участников:

1. Наименьшая цена – удельный вес критерия 95% (95 баллов):

Предложению с наименьшей ценой присваивается 95% -95 баллов.

Расчет процентов (баллов), выставляемых иным участникам осуществляется по формуле:

$$K=95 \times \frac{C_{\min}}{C}$$

K- количество баллов (%)

$C_{\text{мин}}$ - минимальная цена предложения.

C - цена оцениваемого предложения.

2. Сроки поставки – удельный вес критерия 5% (5 баллов).

Срок поставки 60 календарных дней от даты подписания договора обеими сторонами – 5% (5) баллов. За превышение срока поставки за каждые 5 календарных дней относительно требованиям конкурсной документации снимается 1 балл.

Методика оценки:

Оценка коммерческих предложений участников осуществляется по каждому показателю (критерию) отдельно. Оценка осуществляется по балльной системе. В соответствии с балльной системой, каждый показатель критерия оценивается по балльной шкале в соответствии п.8.11 настоящей документации. Общее количество баллов, набранное участником, определяется по сумме баллов, полученных участником в результате оценки каждого показателя (критерия) с учетом удельного веса соответствующего критерия по формуле «оценка критерия х удельный вес критерия».

8.12. Для оценки предложений участников, цены предложений участников (в случае их представления в разных валютах) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым условиям оценки. Обменный курс перевода цены предложений участников переговоров в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения процедуры улучшения конкурсных предложений. Цена предложения участника будет сформирована с учетом уплаты всех таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.13. В случае, если в результате оценки конкурсных предложений несколько предложений участников получили одинаковое количество баллов, то предпочтение отдается конкурсному предложению с наименьшей ценой.

8.14. В случае, если у нескольких предложений с одинаковым количеством баллов оказалась одинаковые цены коммерческих предложений, то предпочтение отдается предложению с наименьшими сроками поставки.

Суммирование баллов по всем оцениваемым критериям осуществляется для каждого из участников с округлением, полученного результата в числовом выражении до 2-х знаков после запятой.

8.15. В результате оценки предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени их выгодности. Участник, которому присвоен порядковый номер 1 (первое место), выбирается победителем (поставщиком).

8.16. Организатор переговоров извещает участников переговоров о результатах их проведения в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров, а также информация будет размещена в свободном доступе на ресурсе [http://www. icetrade.by](http://www.icetrade.by) в течение 5 рабочих дней от даты подписания договора поставки обеими сторонами.

8.17. Организатора переговоров вправе вносить изменения в условия проведения переговоров в течение всего периода подготовки предложения участником, за исключением двух дней, предшествующих дню, на который назначено заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями. Внесенные изменения в условия проведения переговоров незамедлительно передаются участникам, получившим документацию для проведения процедуры переговоров, и имеют для них обязательную силу.

8.18. Организатор переговоров в любой срок может отказаться от проведения переговоров без объяснения причин и возмещения участникам убытков.

8.19. Переговоры признаются несостоявшимися в случаях, если:

- руководителем организатора переговоров не утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров;
- конкурсной комиссией ни один из участников не признан победителем переговоров;
- победитель переговоров отказался от заключения договора и организатором переговоров не предложено заключить договор второму по показателям после победителя переговоров участнику;

- победитель переговоров, а также второй по показателям после него участник отказались от заключения договора.

Организатор переговоров в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о признании переговоров несостоявшимися, извещает об этом всех участников.

9. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор заключается не ранее 5-ти календарных дней и не позднее 10-ти календарных дней от даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры переговоров.

9.2. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения переговоров. При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах и не изменяющие их существенных условий.

9.3. Выбранный поставщик обязан в течение десяти календарных дней направить организатору подписанный со своей стороны направленный ему договор. В случае непредставления в указанные сроки организатору подписанного договора, выбранный поставщик признается отказавшимся от заключения договора.

9.4. При отказе победителя переговоров от заключения соответствующего договора их организатор вправе не проводить повторные переговоры, а предложить заключить договор второму по показателям после победителя переговоров участнику.

9.5. Проект договора разработан организатором переговоров и прилагается к настоящей документации. Все условия проекта договора расцениваются как существенные. Участники не вправе заявлять требования о включении в договор пункта об обеспечении обязательств (банковская гарантия, ипотека и т.д.). Договор заключается по результатам проведения переговоров с выбранным поставщиком (победителем) на условиях его конкурсного предложения.

9.6. Организатор переговоров оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в документацию для переговоров. Сообщение с информацией о дополнениях высылается одновременно всем участникам в течение одного рабочего дня.

10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

10.1. В своей деятельности комиссия по проведению переговоров руководствуется СТП ПАССАТ 08-2023.

Председатель конкурсной комиссии	_____ Д.М.Картуз
Заместитель председателя конкурсной комиссии	_____ О.И.Цедрик
Члены конкурсной комиссии	_____ В.В.Габрусь
	_____ А.И.Царик
	_____ В.В.Ращенья
Секретарь	_____ М.А.Синяк